令和4年度　山都町水道水質検査　結果表　（1月）

令和4年度山都町水道水質検査計画に基づき、町内各地にて飲料水を採取し検査を実施しました。検査の結果、以下のとおり異常はありませんでした。

No，1

項目名		基準値等	採取場所										
			山神山（浜町）	芦屋田（荒谷）	芦屋田（犬飼）	山都中央（川内）	山都中央（下川井野）	山都中央（稲生野）	矢部（下名連石）	矢部（杉木）	矢部（田小野）	矢部（日南田）	矢部長谷（福良）
1	採取日	月日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日
2	天候	当日の天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
3	気温	℃	2.6	2.2	2.6	2.8	2.8	2.5	2.2	2.9	2.1	2.3	3.4
4	水温	℃	12.5	9.0	13.2	10.4	9.8	8.6	10.5	9.8	9.6	10.3	10.5
基準項目		基準値	採取場所										
			山神山（浜町）	芦屋田（荒谷）	芦屋田（犬飼）	山都中央（川内）	山都中央（下川井野）	山都中央（稲生野）	矢部（下名連石）	矢部（杉木）	矢部（田小野）	矢部（日南田）	矢部長谷（福良）
5	一般細菌	100個／mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
7	塩化物イオン	200mg／L以下	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
8	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	3mg／L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1.8	0.3 未満
9	pH値	5.8以上8.6以下	7.0（17℃）	7.6（17℃）	7.4（16℃）	6.5（16℃）	6.5（16℃）	7.2（16℃）	7.1（16℃）	7.1（17℃）	7.3（17℃）	7.6（17℃）	6.9（17℃）
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.8	0.5 未満
13	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
14	残留塩素（参考値）	－	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2
	（以下余白）												

※基準項目の5から13までは法令に基づき、原則として毎月1回検査を実施します。

山都町環境水道課

項目名		基準値等	採取場所										
			上菅（菅）	山都中央（木原谷）	中部（大平）	中部（須原）	高月	朝日（鶴ケ田）	朝日（牛ケ瀬）	小峰	貫原	尾野尻	西部（神の前）
1	採取日	月日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日
2	天候	当日の天候	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
3	気温	℃	2.4	2.0	5.1	5.3	3.6	3.8	3.5	5.0	5.0	5.0	3.6
4	水温	℃	9.7	8.8	10.0	11.0	11.0	10.1	10.4	9.5	9.2	8.8	13.4
基準項目		基準値	採取場所										
			上菅（菅）	山都中央（木原谷）	中部（大平）	中部（須原）	高月	朝日（鶴ケ田）	朝日（牛ケ瀬）	小峰	貫原	尾野尻	西部（神の前）
5	一般細菌	100個／mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
7	塩化物イオン	200mg／L以下	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
8	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	3mg／L以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満
9	pH値	5.8以上8.6以下	7.5（17℃）	7.5（17℃）	7.2（17℃）	7.1（18℃）	6.8（18℃）	7.0（18℃）	7.0（18℃）	6.8（18℃）	6.8（18℃）	7.5（18℃）	7.7（18℃）
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.6	0.5 未満	0.5 未満
13	濁度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
14	残留塩素（参考値）	－	0.2	0.15	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.15	0.15	0.3
	（以下余白）												

※基準項目の5から13までは法令に基づき、原則として毎月1回検査を実施します。

山都町環境水道課

項目名		基準値等	採取場所							項目名	基準値等	採取場所（簡易水道）	
			馬見原（滝上）	菅尾（今）	今村（今）	柏	柏第二（二津留）	蘇陽長谷（長谷）	東竹原			大矢野原（上鶴）	大矢野原（水の田尾）
1	採取日	月日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	採取日	月日	1月16日	1月16日
2	天候	当日の天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	天候	当日の天候	曇り	曇り
3	気温	℃	4.2	4.6	4.6	5.5	5.3	4.4	8.4	気温	℃	2.3	2.8
4	水温	℃	10.9	10.2	12.4	10.7	11.5	9.8	11.9	水温	℃	10.3	11.5

基準項目		基準値	採取場所							項目名	基準値等	採取場所（簡易水道）	
			馬見原（滝上）	菅尾（今）	今村（今）	柏	柏第二（二津留）	蘇陽長谷（長谷）	東竹原			大矢野原（上鶴）	大矢野原（水の田尾）
5	一般細菌	100個／mL以下	0	0	0	0	0	0	0	一般細菌	100個／mL以下	0	0
6	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない
7	塩化物イオン	200mg／L以下	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	塩化物イオン	200mg／L以下	20 未満	20 未満
8	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	3mg／L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	3mg／L以下	0.3 未満	0.3 未満
9	pH値	5.8以上8.6以下	6.9（18℃）	7.2（18℃）	7.1（18℃）	7.1（18℃）	7.8（18℃）	7.8（18℃）	7.0（18℃）	pH値	5.8以上8.6以下	7.6（17℃）	7.6（17℃）
10	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
11	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
12	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満
13	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満
14	残留塩素（参考値）	－	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.15	残留塩素（参考値）	－	0.25	0.3
	（以下余白）									（以下余白）			

※基準項目の5から13までは法令に基づき、原則として毎月1回検査を実施します。

山都町環境水道課