

水道だより

令和5年12月発行
山都町環境水道課
山都町浜町6番地
TEL:0967(72)4002



水道管の凍結破裂 を防ぎましょう！

令和5年1月末の大寒波では、凍結による漏水や凍結防止対策のために水を出されたことにより、配水池の水位が低下しました。配水池の水が無くなると、断水が発生してしまいます。寒い季節を乗り越えるためにも、対策が必要です！

水道が凍りやすくなるのは…

●最低気温が **—4℃以下** になると

(天気予報で「低温注意報」という予報が出たら要注意です。)

●留守にして数日間水道を使用しないとき

注意！

低温作動弁を設置している方は確認してください！

屋外にある蛇口の根元に低温作動弁を設置されているご家庭は水漏れしていないか、一度ご確認をお願いします。

※低温作動弁とは、配水管の水が氷結温度に達する前にバルブが開き水を出すことで凍結を防止します。なお、氷結の恐れがない温度になるとバルブは自動的に閉じるものです。

水道が使えません！

寒い日が続き、水道管の凍結破損する家庭が増えすぎると、すぐには工事業者が来られない場合もあります。

修理にお金がかかります！

破裂した水道管の修理はお客様の費用負担となります。

凍結破裂すると大変！

凍結防止対策を行いましょう！


水道管や水道メーターを保温する

水道管や蛇口

- 分厚いタオルや保温材を巻き付ける
- 巻き付けたものをテープで固定する

メーターボックス

- 発泡スチロールや布をボックスの中に入れる
- ※布を使用する場合は、濡れないようにビニール袋に入れましょう



水道管にヒーターをつける

- ヒーターを管に添わせて固定する
- ヒーターの上から気泡緩衝材などで保護する

※材質によっては、電熱式ヒーター設置することで管を傷めてしまうことがあります。

設置の際には、十分に確認のうえ設置してください。



もし水道管や蛇口が凍結してしまったら・・・

- 凍結している部分にタオルをかける
- ぬるま湯（40℃程度）をタオルの上からゆっくりかける

※床下部分や立ち上がり管が凍結している場合は、

管に添わせるようにして、ぬるま湯を少しずつゆっくりかける

熱湯は使用しないでください。水道管の破裂の恐れがあります！

もし、水道管が破裂など損傷が発生してしまった場合は、メーターボックスにあるバルブを開めたうえで、**山都町の指定工事業者に連絡してください。**

『漏水かな?』と思ったら、まず確認を!

水道検針員がお届けする『水道使用量のお知らせ』や水道料金の請求金額をご覧になって、普段より使用水量が多いと思われるときは、漏水していないか確認しましょう。

漏水の確認は水道メーターで

- 1) 家の蛇口等を全部閉めます。
- 2) 水道メーターのパイロットを確認します。
- 3) パイロットが少しでも回っていれば、どこかで漏水している可能性があります。
- 4) パイロットが止まっているれば、漏水ではありません。



漏水している場合は

- ・メーターボックス内（あるいは側にある）のバルブ等を閉めます。
- ・漏水の修理等は、**山都町指定工事業者**に依頼してください。

※修繕にかかる費用はお客様のご負担となります。

漏水による水道料金の減免

不可抗力とみなされる漏水により水道料金が高額となった場合にのみ、漏水量の半分の料金の減免ができます。

詳しい内容は、環境水道課までお問い合わせください。

指定工事業者以外で修理を行った場合は、減免申請ができません。
申請には修理前後の写真が必要です。

水道の工事・凍結修繕などの依頼先

【山都町内に事業所がある指定工事業者一覧】

地域	事業者名	住所	電話番号 市外局番 0967
矢部	(株)山都水道機工	下市	72-0039
	(資)光熱工業所	杉木	72-0014
	藤川水道	山田	72-3568
	佐野設備	千滝	72-0143
	西邦電気工事(株)山都営業所	南田	72-0191
	(株)坂本建設	下市	72-1472
	山下でんき	下市	72-0092
	藤岡建設	川野	72-0748
	水のメンテナンス八田	入佐	72-3448
清和	みどり興産	木原谷	82-2532
蘇陽	田上設備	二瀬本	85-0058
	(有)佐藤重機建設	高辻	85-0923
	(資)美宝堂	馬見原	83-1755
	ゆたか設備	高畠	090-3884-2366
	(有)ヤマト	今	83-0330
	(有)岩城屋	馬見原	83-0015

※町外の事業者でも山都町指定工事業者であれば修理できます（約80事業者）。

利用される場合は、その事業所に山都町の指定を受けているかご確認ください。